



Betriebsbezeichnung / Name: **U-HOF - ESSEN & TRINKEN**

Anschrift des Betriebes / Besitzer:

Titel		PLZ/Ort	4020 Linz
Vorname	Christoph	Telefon	+43 (0)732 / 77 06 05
Nachname	Cerny	Mail	essen@u-hof.at
Straße	Landstraße 31	Homepage	http://www.u-hof.at

### Öffnungszeiten:

Ganzjahresbetrieb:  JA  NEIN

Betriebsferien:

	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Feiertag	kein Ruhetag
Ruhetag:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Prüfbefund:

### Parkplatz / Garage:

Ja Nein

Behindertenparkplatz: wenn JA – Lage:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Behindertenparkplätze mit einer Breite von 350cm: tatsächliche Breite:      cm - Bemerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Eingang ins Gebäude:

Ja Nein

Eingang stufen- & schwellenlos: wenn NEIN – Anzahl der Stufen:      / Höhe der Stufen:      - Bemerkung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rampe mit einer Steigung von max. 6%: tatsächliche Steigung der Rampe:      % - Bemerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durchfahrtsbreite von 90cm bei der Eingangstüre: tatsächliche Breite:      cm - Bemerkung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Glastür in 90 – 100cm Höhe optisch kontrastierend markiert: tatsächliche Höhe:      cm - Bemerkung:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Lift / Aufzug:

Ja Nein

Lift – bzw. Aufzug vorhanden:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türbreite der Lift-/Aufzugstüre von mind. 80cm: tatsächliche Türbreite:      cm - Bemerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kabinengröße von mind. 110cm Breite x 140cm Tiefe: tatsächliche Größe: Breite      cm x Tiefe      cm - Bemerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn kein Lift/Aufzug vorhanden – gibt es eine Aufstiegshilfe? wenn JA – welche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Restaurant/Cafe/Bar:**

Ja Nein

Stufen- & schwellenlos erreichbar: wenn NEIN – Anzahl der Stufen:        / Höhe der Stufen:        cm - Bemerkung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türbreiten von mind. 80cm Breite: tatsächliche Breite:        cm - Bemerkung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durchgangsbreite zwischen den besetzten Tischen von mind. 100cm: tatsächliche Breite:        cm - Bemerkung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tische mit Lichte - Freiraum von Höhe x Breite x Tiefe 70x80x60cm: tatsächliche Maße:        x        x        cm - Bemerkung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wendefläche für Rollstühle von mind. 150cm Durchmesser: tatsächliche Wendefläche:        cm - Bemerkung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Speisekarte/Getränkemkarte gut lesbar: schlechter Kontrast	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Im Restaurant/Cafe/Bar ein gut befahrbarer Bodenbelag: tatsächlicher Belag:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Behindertentoilette im Restaurantbereich: Bemerkung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terrasse- bzw. Gastgarten stufen- & schwellenlos erreichbar: wenn NEIN – Anzahl der Stufen:        / Höhe der Stufen:        cm - Bemerkung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Behindertentoilette:**

Ja Nein

Behindertentoilette stufen- & schwellenlos erreichbar: wenn NEIN – Anzahl der Stufen:        / Höhe der Stufen:        - Bemerkung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türbreiten (auch in die Kabinen) von mind. 80cm Breite: tatsächliche Breite:        cm - Bemerkung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Raumbedarf für Behindertentoilette von mind. – Breite 165cm x Tiefe 215cm: tatsächliche Breite und Tiefe:        cm x        cm - Bemerkung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitliche Freifläche neben Toilette von mind. 90cm: tatsächliche Freifläche:        cm - Bemerkung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Freiraum zwischen WC-Schale und gegenüberliegender Wand 120cm tatsächliche Freiraum:        cm - Bemerkung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WC - Sitzhöhe Oberkante 46 - max. 48cm tatsächliche Höhe:        cm - Bemerkung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waagrechte Haltegriffe in 65-70cm (max. 75cm)Höhe: tatsächliche Höhe:        cm - Bemerkung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen:

